

资环审批高新〔2023〕22号

资阳市生态环境局 关于锅炉优化升级改造项目环境影响报告表 的批复

四川省仁德制药有限公司：

你单位报送的《锅炉优化升级改造项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）已收悉。经研究，批复如下：

一、基本情况

该项目为锅炉优化升级改造项目，资阳高新区科技经济局于2023年9月8日以（川投资备【2309-512050-07-02-551393】JXQB-0080号）对本项目进行了备案，建设地址位于四川省资阳市大千路283号，使用原有已建的锅炉房实施建设锅炉优化升级改造项目，主要建设内容使用原有已建的锅炉房实施建设锅炉优化升级改造项目的建设。该项目拟缩短煎煮、提取浓缩工段的工作时间以达到不新增用地，不扩大公司生产产品产能的目的。本项目的主体工程为锅炉房，主要为拆除2台（2t/h）燃气锅炉，新增1台6t/h的低氮燃烧燃气锅炉；辅助工程主要在锅炉房中设置一台全自动软水制备器。本项目建成后通过新建锅炉产生蒸气用于厂内药品煎煮、干燥等工序的间接加热。项目总占地面积约400m²，总

投资 76 万元，其中环保投资 4.5 万元。

二、工作要求

（一）我局原则同意你单位按照报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、生产工艺、建设内容和拟采取的环境保护对策措施进行项目建设。

（二）项目建设应全面落实报告表提出的各项生态环境保护措施，确保各项排放污染物指标稳定达标。

（三）项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，纳入排污许可证管理的行业，必须按照国家排污许可证有关管理规定要求，申领排污许可证，不得无证排污或不按证排污。项目竣工后，你单位应按规定标准和程序实施竣工环境保护验收。

（四）项目环境影响评价文件经批准后，如项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批环境影响评价文件，否则不得实施。建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。

（五）项目所涉及的规划、安全、水保等其他行政许可请你单位依法到相关主管部门办理。

三、其它事项

请资阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队和资阳市生态环境局高新区分局做好项目的生态环境保护“三同时”以及项目竣工后的日常管理工作。请你单位在收到本批复后 10 个工作日内，将本

批复及经批复的环境影响报告表送资阳市生态环境局高新区分局备案，
并按规定接受各级生态环境保护行政主管部门的监督检查。

资阳市生态环境局

2023年11月8日

信息公开选项：主动公开

抄送：资阳市生态环境保护综合行政执法支队高新区大队，四川水土源生态科技有限公司。

2023年11月8日印发
